

Таблица
Режимного дня 21 декабря 2016г. по ФГУ «Краснодарское водохранилище»

п/ст 35/6кв	Нагрузка		21.12.2016г	Ток А	Напряж. кВ	Полож. анцапфы	Темпер. окруж. среды °С	Мощность БСК
			На 4 ч. кВт.ч					
НС-5Д	Ввод №1	I сш 6кв	Резерв	--	--	--	--	--
	Ввод №2	II сш 6кв	315	45	6,3	III	-5	300
НС-1	Ввод №1	I сш 6кв	Резерв	--	--	--	--	--
	Ввод №2	II сш 10кв	130	205	10	III	-5	62.5
НС-2	Ввод №1	I сш 6кв	160	300	6.2	III	-5	75
	Ввод №2	II сш 6кв	Резерв	--	--	--	--	--

Первый зам. директора -гл. инженер ФГУ «Краснодарское водохранилище» В.Б.Грищенко



Исп. Н.В.Балышев
237-28-37

Таблица
Режимного дня 21 декабря 2016. по ФГУ «Краснодарское водохранилище»

п/ст 35/6кв	Нагрузка		21.12.2016г	Ток А	Напряж. кВ	Полож. анцапфы	Темпер. окруж. среды °С	Мощность БСК
			На 10 ч. кВт.ч					
НС-5Д	Ввод №1	I сш 6кв	Резерв	--	--	--	--	--
	Ввод №2	II сш 6кв	315	45	6,3	III	-2	300
НС-1	Ввод №1	I сш 6кв	Резерв	--	--	--	--	--
	Ввод №2	II сш 10кв	130	105	0,38	II	-2	62,5
НС-2	Ввод №1	I сш 6кв	160	200	0,38	III	-2	75
	Ввод №2	II сш 6кв	Резерв	--	--	--	--	--

Первый зам. директора -гл. инженер ФГУ «Краснодарское водохранилище»

В.Б.Грищенко



Исп. Н.В.Балышев
237-28-37

Таблица
Режимного дня 21 декабря 2016. по ФГУ «Краснодарское водохранилище»

п/ст 35/6кв	Нагрузка		Ток А	Напряж. кВ	Полож. анцапфы	Темпер. оокруж. среды °С	Мощность БСК
		21.12.2016г На 18 ч. кВт.ч					
НС-5Д	Ввод №1	I сш 6кв Резерв	--	--	--	--	--
	Ввод №2	II сш 6кв 315	45	6,3	III	-2	300
НС-1	Ввод №1	I сш 6кв Резерв	--	--	--	--	--
	Ввод №2	II сш 10кв 130	195	10	III	-2	62,5
НС-2	Ввод №1	I сш 6кв 160	280	6,2	III	-2	75
	Ввод №2	II сш 6кв Резерв	--	--	--	--	--

Первый зам. директора -гл. инженер ФГУ «Краснодарское водохранилище» В.Б.Грищенко



Исп. Н.В.Балышев
237-28-37