

Таблица  
Режимного дня 18 июня 2020г.. по филиалу «Краснодарское водохранилище»

| п/ст<br>35/6кв | Нагрузка | 18.06.2020г       | Ток<br>А | Напряж.<br>кВ | Полож.<br>анцапфы | Темпер.           | Мощность<br>БСК |
|----------------|----------|-------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                |          | На 10 ч.<br>кВт.ч |          |               |                   | окруж.<br>среды С |                 |
| НС-5Д          | Ввод №1  | 320               | 48       | 6.4           | II                | 28                | --              |
|                | Ввод №2  | --                | --       | --            | --                | --                | --              |
|                | Ввод №1  | --                | --       | --            | --                | --                | --              |
| НС-1           | Ввод №2  | 130               | 115      | 0,39          | II                | 26                | 62,5            |
|                | Ввод №1  | 160               | 228      | 0,39          | III               | 26                | 75              |
| НС-2           | Ввод №1  | --                | --       | --            | --                | --                | --              |
|                | Ввод №2  | --                | --       | --            | --                | --                | --              |

Главный энергетик филиала «Краснодарское водохранилище»



А.А.Протопопов

Исп. Б.П.Вишневатский  
237-28-37

Таблица  
Режимного дня 18 июня 2020г.. по филиалу «Краснодарское водохранилище»

| п/ст<br>35/6кв | Нагрузка | 18.06.2019г      | Ток<br>А | Напряж.<br>кВ | Полож.<br>анцапфы | Темпер.<br>окруж.<br>среды С | Мощность<br>БСК |
|----------------|----------|------------------|----------|---------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
|                |          | На 22ч.<br>кВт.ч |          |               |                   |                              |                 |
| НС-5Д          | Ввод №1  | --               | --       | --            | --                | --                           | --              |
|                | Ввод №2  | --               | --       | --            | --                | --                           | --              |
|                | Ввод №1  | --               | --       | --            | --                | --                           | --              |
| НС-1           | Ввод №2  | 130              | 115      | 0,38          | II                | 22                           | 62,5            |
|                | Ввод №1  | 160              | 232      | 0,38          | III               | 22                           | 75,0            |
| НС-2           | Ввод №1  | --               | --       | --            | --                | --                           | --              |
|                | Ввод №2  | --               | --       | --            | --                | --                           | --              |

Главный энергетик филиала «Краснодарское водохранилище»



А.А. Проголопов

Исп. Б.П.Вишневский

237-28-37