

Таблица
Режимного дня 18.06.2025г филиалом «Краснодарское водохранилище»

п/ст 35/6кв	Нагрузка		Ток А	Напряж. кВ	Полож. анцапфы	Темпер. окруж. среды °С	Мощность БСК
		18.06.2025г. На 04 ч. кВт.ч					
НС-5Д	Ввод №1	250	140	6-10	II	16	75
	Ввод №2	250	140	6-10	II	16	75
НС-1	Ввод №1			6-10		17	
	Ввод №2	130	120	6-10	II	17	62,5
НС-2	Ввод №1	160	240	6-10	III	17	75
	Ввод №2			6-10		17	



Главный энергетик

Ю.Ф. Озивской

Исп О.В.Дорошенко
237-28-37

Таблица

Режимного дня 18.06.2025г филиалом «Краснодарское водохранилище»

п/ст 35/6кв	Нагрузка	18.06.2025г.	Ток А	Напряж. кВ	Полож. анцапфы	Темпер. окруж. среды °С	Мощность БСК
		На 10 ч. кВт.ч					
НС-5Д	Ввод №1	250	140	6-10	II	20	75
	Ввод №2	250	140	6-10	II	20	75
НС-1	Ввод №1			6-10		20	
	Ввод №2	130	125	6-10	II	20	62,5
НС-2	Ввод №1	160	250	6-10	III	20	75
	Ввод №2			6-10		20	

Главный энергетик

Ю.Ф. Озивской

Исп О.В.Дорошенко

237-28-37

Таблица

Режимного дня 18.06.2025г филиалом «Краснодарское водохранилище»

п/ст 35/6кв	Нагрузка	18.06.2025г.	Ток А	Напряж. кВ	Полож. анцапфы	Темпер. окруж. среды °С	Мощность БСК
		На 15 ч. кВт.ч					
НС-5Д	Ввод №1	300	160	6-10	II	25	75
	Ввод №2	300	160	6-10	II	25	75
НС-1	Ввод №1			6-10		25	
	Ввод №2	150	145	6-10	II	25	62,5
НС-2	Ввод №1	175	255	6-10	III	25	75
	Ввод №2			6-10		25	

Главный энергетик


Ю.Ф.Озивской

Исп О.В.Дорошенко
237-28-37

Таблица
Режимного дня 18.06.2025г филиалом «Краснодарское водохранилище»

п/ст 35/6кв	Нагрузка	18.06.2025г.	Ток А	Напряж. кВ	Полож. анцапфы	Темпер. окруж. среды °С	Мощность БСК
		На 21 ч. кВт.ч					
НС-5Д	Ввод №1	250	140	6-10	II	20	75
	Ввод №2	250	140	6-10	II	20	75
НС-1	Ввод №1			6-10		20	
	Ввод №2	130	125	6-10	II	20	62,5
НС-2	Ввод №1	160	250	6-10	III	20	75
	Ввод №2			6-10		20	

Главный энергетик



Ю.Ф.Озивской

Исп О.В.Дорошенко
237-28-37